

Międzyrzecz, 22.07.2013 r.

Sz. P. Ryszard Wojniusz
Radny Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu

Nr sprawy: BR.0003.253.2013

Odpowiadając na interpelację dotyczącą „rozwiązania problemu zatapiania parkingu przy ul. Mickiewicza” w Międzyrzeczu i Pana wniosku do projektu uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 z 28.08.2012 r. uprzejmie informuję, że do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu wpłynął także wniosek Radnego Rady Powiatu Międzyrzeckiego w sprawie przebudowy i odwodnienia ul. Mickiewicza w Międzyrzeczu. Zadanie to (jako wniosek dalej idący) zostało ujęte w projekcie budżetu Gminy na rok 2013. Niestety z powodu braku środków finansowych zadanie to nie zostało ujęte do realizacji w 2013 r. Dlatego w 2013 r. zlecieliśmy – w celu odwodnienia parkingu – prace polegające na: W nawierzchni jezdni ul. Mickiewicza, na odcinku od parkingu, następnie wzdłuż całej szerokości zjazdu z drogi do budynku nr 30 i dalej za zjazdem do istniejącego wpustu ulicznego zostanie wycięty pas nawierzchni asfaltowej długości 18 m i szerokości 2m. W to miejsce zostanie ułożona masa asfaltowa z takim spadkiem, który umożliwi spływ wody z parkingu do istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej. Jeżeli takie rozwiązanie nie sprawdzi się w 100% wówczas dodatkowo na całej powierzchni parkingu zostanie ułożona nowa nawierzchnia z masy asfaltowej.

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. Biuro Rady
w miejscu
 3. WOA w miejscu
 4. aa

Z up. BURMISTRZA

mgr Marta Majur
ZASTĘPCA BURMISTRZA