

Międzyrzecz, dnia 09.06.2014 r.

BIP c/a 9/2

~~Sz. Pan
Roman Rojek
Radny Rady Miejskiej~~

BR.0003.319.2014


Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 24.05.2014 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 27.05.2014 r.) dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieski uprzejmie wyjaśniam, że specyfika ukształtowania terenu oraz odległość od zabudowań uniemożliwiają grawitacyjne odprowadzenie ścieków z posesji nr 1 i 11A. W związku z powyższym w opracowanej w 2004 roku dokumentacji projektowej przewidziano odprowadzenie ścieków poprzez bezodpływowe zbiorniki na ścieki. Ponadto informuję, że przedmiotowa inwestycja jest realizowana w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Międzyrzeckiego projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę nr AB-Z.P.7351/0366/04 z dnia 10.11.2004 r. które to pozwolenie swoim zakresem nie obejmuje w/w posesji oraz posesji nr 11B, 11C gdyż budynki zostały wybudowane już po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Jednocześnie nadmieniam iż istnieje możliwość odprowadzenia ścieków z w/w posesji poprzez budowę kolektora tłoczego z indywidualnymi przydomowymi przepompowniami ścieków, co wiąże się z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Niestety, z przyczyn finansowych, zobligowani jesteśmy do określania priorytetowości zadań (oraz ich zakresu), które wprowadzane są do realizacji. W związku z powyższym oraz ze względu na wysokie koszty, budowa kanalizacji sanitarnej do w/w posesji w miejscowości Pieski w chwili obecnej jest niemożliwa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady
3. Wydział OA
4. A/A

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Ryszard Szymański

SEKRETARZ GMINY

ROJEK