

Międzyrzecz, 08.10.2014 r.

BIP  
a/c

**Pan  
Ryszard Wojniusz  
Radny Rady Miejskiej  
w Międzyrzeczu**

Znak sprawy: BR.0004.266.2014

Odpowiadając na zapytanie (zarejestrowane pod numerem BR.0003.341.2014) zgłoszone w dniu 23 września 2014 r. na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i przekazane 26 września 2014 r. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu pismem BR.0004.266.2014 dotyczące „dokończenia parkingu przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko budynku nr 30)” informuję, że po wykonaniu niwelacji nawierzchni drogi - na odcinku od parkingu do wpustu - stwierdzono, że spadek podłużny w tym miejscu utrudnia spływ wody opadowej z drogi do istniejącego w drodze wpustu kanalizacji deszczowej.

Dlatego, mając na uwadze powyższe, prowadzimy rozmowy z dwoma podmiotami w sprawie wykonania (pomiędzy parkingiem, a wpustem) dodatkowego wpustu w celu odprowadzenia wód opadowych z parkingu bezpośrednio do kanalizacji deszczowej. W przypadku przedstawienia korzystnej oferty cenowej, umożliwiającej wykonanie robót w ramach posiadanych środków, przystąpimy do wykonania tego odwodnienia.

Z up. BURMISTRZA  
*R. Szymański*  
mgr inż. Ryszard Szymański  
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady w miejscu
3. WOA w miejscu
4. aa

*Odebraniem dnia 09.10.2014*

*Wojniusz*