

Międzyrzecz, 30.04.2020 r.

BR.0003.132.2020

**Maria Kijak**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**w Międzyrzeczu**

Odpowiadając na interpelację z dnia 20 kwietnia br. w sprawie zakupu testów na wykrycie koronawirusa za zaoszczędzone środki finansowe z tytułu wyłączenia oświetlenia na terenie miasta w godzinach nocnych od 24.00 do 4.00 informuję, że Gmina Międzyrzecz nie widzi obecnie możliwości na wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu oświetlenia drogowego, w ww. zakresie. Proponowane rozwiązanie wiązałoby się m.in. z odpowiedzialnością za ewentualne skutki wywołane wyłączeniem oświetlenia i związanymi z tym roszczeniami, w przypadku np. wypadków drogowych, w tym z udziałem pieszych oraz z kradzieżami mienia, a także z protestami mieszkańców odnośnie nieświecących opraw. Enea Oświetlenie Sp. z o.o., która wykonuje usługę oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w bieżącym roku, wymaga złożenia przez Burmistrza stosownego oświadczenia w kwestii przejścia przez Gminę odpowiedzialności prawnej za ewentualne skutki związane z wyłączeniem oświetlenia jak wyżej.

Ponadto, ustawienie wspomnianej przerwy nocnej jest niezgodne z założeniem grupy taryfowej C11o (kwalifikowani odbiorcy o stałym poborze mocy), określonej w umowie na sprzedaż energii i wymagałoby zmiany taryfy. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że jest to grupa preferencyjna ze względu na obowiązujące stawki opłat, jednakże wprowadzona została w życie z myślą o konkretnych „typach” odbiorców i tym samym nałożone zostały pewne obwarowania. Nieuzasadnione spełnienie próśby/żądań kilku odbiorców mogłoby spowodować zarzut nierównoprawnego traktowania odbiorców (co byłoby sprzeczne z zapisami Prawa Energetycznego). Przyjęcie propozycji ograniczenia oświetlenia w takiej formie (wyłączenia śródnocnego) w opinii Sprzedawcy i Dystrybutora energii elektrycznej powoduje:

- 1) niespełnienie warunku stałego poboru mocy w okresie zachód/zmierzch – wschód/brzask,
- 2) niespełnienie warunku załączenia instalacji w oparciu o godziny skorelowane z czasami wschodów i zachodów (w okresie doby mamy jeden wschód i jeden zachód),
- 3) niespełnienie warunku – intencji powstania ww. grupy czyli działania oświetlenia drogowego w okresie nocy.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
3. aa (WGK.7021.3.23.2020).

Z up. BURMISTRZA  
mgr Tomasz Markiewicz  
Zastępca Burmistrza

BIURO RADY  
WPŁYNEŁO

Dnia 30.04.2020r. /y

otrzymawca  
M. Kijak