



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.1.4210.150.2022.KS

Gorzów Wielkopolski, dnia 12.07.2022 r.

URZĄD MIEJSKI
MIĘDZYRZECZ

18. 07. 2022

WPLYNĘŁO - Nr. 13778

ilość załączników (kartek):

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że na wniosek z dnia 27.05.2022 r. (data wpływu: 08.06.2022 r.), uzupełniony korespondencją z dnia 30.06.2022 r. (data wpływu: 04.07.2022 r.), Suszarni „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna, ul. Winnica 46, 66 – 300 Międzyrzecz, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Marcina Krawczyk, reprezentującego firmę EKO – INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66 – 400 Gorzów Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z Suszarni w Międzyrzeczu, istniejącym wylotem, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 354/2, obręb Międzyrzecz – 2, Międzyrzecz – Miasto, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie, do wód płynących rzeki Obry, w zakresie:

ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód:

$$Q_{\max s} = 0,108 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr d}} = 155,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop r}} = 14\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

jakość ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód:

$$\text{BZT}_5 - 25 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$\text{ChZT}_{\text{Cr}} - 125 \text{ mg O}_2/\text{l}$$

$$\text{zawiesina ogólna} - 35 \text{ mg/l}$$

$$\text{azot ogólny} - 30 \text{ mg N/l}$$

$$\text{fosfor ogólny} - 3 \text{ mg P/l}$$

$$\text{pH} - 6,5 - 9$$

$$\text{temperatura} - 35^\circ\text{C}$$

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Walczaka 25A, 66 – 400 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 411, w godz. 8⁰⁰ – 14³⁰, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 725 61 41.

Z UP. DYREKTORA

Krzysztof Cisek

P.O. Z. CA. DYREKTORA

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

(wpisuje właściwy organ)

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66 – 300 Międzyrzecz – proszę umieścić informację na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. Aa (KS).

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski
T. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl