




Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Mickiewicza 12b,
66-400 Gorzów Wlkp.,
tel.(95) 722 60 57
www.wsse.gorzow.pl
e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl



Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych	SPRAWOZDANIE z BADAŃ	PO-5.10-01/F3
	Nr:DL.OBS.9051.193.S.2015	Data wydania: 22.10.2014
		Data: 24.02.2015

Nazwa Klienta	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
Adres Klienta	66-300 Międzyrzecz, Św. Wojciech 46		
Identyfikacja próbki/ próbek	kod próbki/próbek	247/S/2015	
	identyfikator laboratoryjny	225.DL.OBS.S.2015	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/ próbek	Międzyrzecz - wodociąg miejski Sklep EKO ul. Krasińskiego 5 - woda z sieci, końcówka sieci wodociągowej	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	prawidłowy		
Próbki pobral/dostarczył:	Zleceniodawca	Nr protokołu pobrania/przekazania: 14/M-cz/2015	Nr zlecenia/umowy: 55.DL.OBS.S.2015
	Data, godzina pobrania/dostarczenia	23.02.2015 /godz. 14 ⁵⁰	
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-2003, PN-EN ISO 5667-1:2008		
Badania wykonano dnia	23-24.02.2015		

Badanie fizykochemiczne

Parametr	Jedn. miary	Metoda badawcza	Identyfikator laboratoryjny próbki	najwyższa dopuszczalna wartość ¹⁾
			225.DL.OBS.S.2015	
Barwa ²⁾	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012, Metoda D	Wyniki badania akceptowalna	akceptowalna
Amonowy jon	mg/l	PN-C-04576-4 :1994	0,090 ± 0,016	0,5
Żelazo	µg/l	PN-ISO 6332 : 2001	< 10	200
Mangan	µg/l	PN-92/C-04590.03 ³⁾	< 10	50

¹⁾ najwyższa dopuszczalna wartość określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz.417) z późniejszymi zmianami

²⁾ barwa rzeczywista

³⁾ norma wycofana z Katalogu Polskich Norm

Wartość za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
Wartość podana przy znaku „<” oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:

mgr inż. Małgorzata Wojtal – starszy asystent *in facie*

Osoba zatwierdzająca:

KIEROWNIK
ODDZIAŁU BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
mgr inż. Halina Bektaj

Otrzymują:

1. zleceniodawca

2. a/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.