

Międzyrzecz, 07.11.2016 r.

WRG.271.17.2016

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu

Dotyczy: „Remont płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyrzeczu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 j.t. z późn. zm.) informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska w zakresie której wchodziło: wykonanie pełnowymiarowego boiska (o minimalnych wymiarach 60 x 90m) z trawy naturalnej z podbudowami, odwodnieniem i nawodnieniem oraz co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu oświetlenia przy boisku o nawierzchni z trawy sztucznej, przy czym prace te były zrealizowane w ramach 2 odrębnych zadań?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2.

Ze względu na rozbieżności, proszę o informację czy na boisku należy ułożyć siatkę stalową przeciw kretom o oczkach 10x10mm?

Odpowiedź:

Tak.


Pytanie 3.

Kto będzie ponosił koszt wody i energii elektrycznej zużytych do pielęgnacji boiska podczas 24 miesięcznej pielęgnacji sprawowanej przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Koszt wody i energii elektrycznej zużytych do pielęgnacji boiska podczas 24 miesięcznej pielęgnacji sprawowanej przez Wykonawcę ponosić będzie Zamawiający.

Z up. BURMISTRZA


mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza