

	<p>Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.(95) 722 60 57 www.wsse.gorzow.pl email: wsse@wsse.gorzow.pl</p>	  <p>AB 486</p>
<p>Dział Laboratoryjny</p> <p>Oddział Badań Środowiskowych</p>	<p>SPRAWOZDANIE z BADAŃ</p> <p>Nr: DL.OBS.9051.00380.2018.S</p>	<p>PO-5.10-01/F3</p> <p>Data wydania: 03.01.2018</p> <p>Data: 2018.02.22</p>

Nazwa klienta	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.		
Adres klienta	Św. Wojciech 46 66-300 Międzyrzecz		
Identyfikacja próbki/próbek	kod próbki/próbek	00380.2018.S	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/próbek	Wodociąg publiczny (P) Bukowiec - Wyszanowo - wpdś hydroformia Bukowiec	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	bez zastrzeżeń		
Próbki pobrań/dostarczył:	zleceniodawca	Nr protokołu pobrania/przekazania: 14/M-cz/2018	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2018.02.21 / 2018.02.21		
Metoda pobrania próbek	PN-EN ISO 19458:2007,PN-EN ISO 5667 - 1:2008,PN-ISO 5667 - 5:2017-10		
Badanie zakończono dnia	2018.02.22		

## Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
Parametry chemiczne					
1.	Mangan	PN-92/C-04590.03	µg/l	12 ± 1	50

\*\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)

± - niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

w przypadku próbek pobranych przez laboratorium WSSE niepewność rozszerzona wyniku zawiera składową dotyczącą pobierania próbek

Wiersz 1: Norma wycofana z Katalogu Polskich Norm bez zastąpienia.Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie normy wycofanej

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:

st. asystent Małgorzata Wojtal

Osoba zatwierdzająca:  
mgr Maja Kunik  
starszy asystent

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzającej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

Otrzymują:

1. zleceniodawca

2. a/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.