

WGK/g.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. (95) 741-22-27, 741-22-28, fax (95) 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz/
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

NS.HK.431.OO.11.2019

Międzyrzecz, dnia 24 stycznia 2019 r.

Sebastian Smolnik
ul. Myśliwska 25
66 – 460 Witnica

URZĄD MIEJSKI MIĘDZYRZECZ
28. 01. 2019
WPLYNEŁO - Nr 01609
Ilość załączników (kartek):.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **wydaje okresową ocenę jakości wody z indywidualnego ujęcia wody w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie 4, gmina Międzyrzecz**

Ocena dotyczy prowadzonych badań jakości wody i działań naprawczych w 2018 roku.

Indywidualne ujęcie wody w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie 4:

na podstawie:

- sprawozdania z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przez zarządcę ujęcia wody: 1 próbka w zakresie parametrów grupy A
- analizy podejmowanych działań naprawczych - w związku z przekroczeniem najwyższej dopuszczalnej wartości enterokoków kałowych, bakterii grupy coli oraz mętności w próbce wody pobranej w dniu 18.06.2018r. (badanie przed otwarciem ośrodka dla wczasowiczów) wdrożono działania naprawcze polegające na dezynfekcji studni i całej instalacji oraz płukaniu instalacji. Prowadzone działania naprawcze pozwoliły na obniżenie wartości enterokoków kałowych i bakterii grupy coli do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu.
- prowadzonego monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu: 1 próbka w zakresie parametrów grupy A – stwierdzono przekroczenie parametru mętności, planowane działania naprawcze to modernizacja hydroforni.

niepodlega

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie 4 spełniała wymagania, z wyjątkiem metności, określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Ocena powyższa służy do przekazania właściwemu wójtowi/burmistrzowi informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

① Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyrzeczu

lek. med. Jarostaw Marcela