

p. Bogdan

WOLNY

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. (95) 741-22-27, 741-22-28, fax (95) 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz/
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

NS.HK.431.OO.12.2019

Międzyrzecz, dnia 24 stycznia 2019 r.

Archimedes Tourist Sp. z o.o.
Głębokie 3
66 – 300 Międzyrzecz

berfin

URZĄD MIEJSKI
MIĘDZYRZECZ

28. 01. 2019

WPLYNĘŁO - Nr. 01601
Ilość załączników (kartek):.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **wydaje okresową ocenę jakości wody z indywidualnego ujęcia wody w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie 3, gmina Międzyrzecz, zarządzanego przez Archimedes Tourist Sp. z o.o.**

Ocena dotyczy prowadzonych badań jakości wody i działań naprawczych w 2018 roku.

Indywidualne ujęcie wody w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie 3:

na podstawie:

- sprawozdania z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przez zarządcę ujęcia wody: 1 próbka w zakresie parametrów grupy A
- analizy podejmowanych działań naprawczych - w związku z przekroczeniem najwyższej dopuszczalnej wartości manganu, żelaza oraz mętności w próbce wody pobranej w dniu 14.05.2018r. wdrożono działania naprawcze polegające na płukaniu filtrów. Prowadzone działania naprawcze pozwoliły na obniżenie wartości żelaza do wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu. Działania naprawcze w celu obniżenia manganu są w trakcie.
- prowadzonego monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu: 1 próbka w zakresie parametrów grupy A – stwierdzono przekroczenie parametru bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w próbce wody pobranej w dniu 16.07.2018r, wdrożone działania naprawcze tj. chlorowanie doprowadziły do uzyskania jakości wody spełniającej wymagania pod względem bakterii grupy coli oraz obniżenia ogólnej liczby mikroorganizmów;

niepodlega

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie 3 warunkowo przeznaczona do spożycia pod względem zawartości manganu.

Ocena powyższa służy do przekazania właściwemu wójtowi/burmistrzowi informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Otrzymują:

1. Adresat
2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyrzeczu

lek. med. Jarosław Marcela