

Międzyrzecz, 16.04.2013 r.

WRPG.271.10.2013

Wykonawcy biorący udział w zamówieniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego na osiedlu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Święty Wojciech oraz Budowa oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej nn-04kV wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie do treści SIWZ:

Pytanie1:

Czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie opraw oświetleniowych z redukcją mocy z 100W na 70W w godzinach uzgodnionych z inwestorem.

Odpowiedź:

Należy zastosować oprawy oświetleniowe z sodowym źródłem światła o stałej mocy 70W.

KIEROWNIK WYDZIAŁU

inż. Katarzyna Szadkowska