

HGK/Sauf

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/międzyrzecz
e-mail: pssemiędzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

URZĄD MIEJSKI
MIĘDZYRZECZ
02.04.2020
WPŁYNEŁO - Nr. 04886
Ilość załączników (karek):

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

NS.HK.431.9.2020

Międzyrzecz, dnia 30 marca 2020 r.

DECYZJA Nr HK - 35 /2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.256), § 3 ust. 3 pkt.1, § 21 ust. 1 pkt. 3, ust.4, ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1437 ze zm.), po rozpatrzeniu wyników badań wody: sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00632.2020.S z dnia 27.03.2020 r.

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Wysokiej:

woda przydatna do spożycia , przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt po uprzednim przegotowaniu

i zobowiązuje zarządcę wodociągu:

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Św. Wojciech 46 , 66 – 300 Międzyrzecz

do wykonania następujących obowiązków:

1. Podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia wody podawanej z wodociągu w Wysokiej do jakości odpowiadającej wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Powiadomienia odbiorców wody z wodociągu w Wysokiej o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.
3. Poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu o podjętych działaniach naprawczych w przedmiotowej sprawie oraz przedstawieniu wyników badania próbek wody z w/w wodociągu, które świadczą o skuteczności przeprowadzonych działań.

niepodlega

pkt 1, 2, 3 w trybie natychmiastowym

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie:

W dniu 25.03.2020 r. Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pobrało próbki wody do badań w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągu w Wysokiej. Pobrano próbkę w punkcie: stacja uzdatniania wody w Wysokiej (woda podawana do sieci). W dniu 27.03.2020 r. otrzymano informację z laboratorium o przekroczeniach mikrobiologicznych tj.: woda podawana do sieci liczba bakterii grupy coli 7jtk/100 ml – sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00632.2020.S z dnia 27.03.2020 r. Wyniki Escherichia coli i enterokoki kałowe 0 jtk/100ml.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań z badań jakości wody stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 : „ w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia”.

Przekroczenie parametru bakterie grupy coli w wodzie do spożycia stanowi naruszenie § 3 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w myśl którego „Podmioty o których mowa w §6-8 podejmują wszelkie działania aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia ”, w której w tabeli 1 określa dopuszczalne wartości bakterii grupy coli : 0 jtk/100ml .

Jednocześnie dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk, lecz w takim przypadku należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z § 21 ust.4 ww. rozporządzenia, który mówi „warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust.1 pkt.3 właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej <10 jtk/100ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Monitorowanie liczby bakterii grupy coli w systemie uzdatniania, dystrybucji i przechowywania wody prowadzone jest w celu uzyskania informacji na temat skuteczności uzdatniania i dezynfekcji wody do spożycia i stanu sanitarnego systemu jej dystrybucji. Każde wykrycie w wodzie z sieci bakterii grupy coli bez względu na ich liczbę, powinno generować działania zmierzające do znalezienia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia właściwych działań naprawczych, prowadzących do przywrócenia odpowiedniej jakości wody.

Wodociąg publiczny w Wysokiej zaopatruje w wodę ok. 170 mieszkańców miejscowości Wysoka.

wiepodległa

Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku wykrycia pojedynczych bakterii grupy coli, przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii enterokoki i Escherichia coli woda może być warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu i nie będzie stwarzała zagrożenia dla zdrowia konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu postanowił jak w sentencji.

W przypadku pogorszenia jakości wody powyższa decyzja może ulec zmianie.

Pouczenie :

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66-300 Międzyrzecz

2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyrzeczu

lek. med. Jarosław Marcela

niepodlega