Przekrój A - A



Przekrój B - B



Przekrój C - C



OZNACZENIA:

1 - właz żeliwny ø625 z wypełnieniem betonowym "STAPORKÓW-MAIER" nr kat.804070 - 2 szt.
2 - płyta pokrywowa żelbetowa dla studni ø2000mm, H=200 mm - 1 szt
3 - podstawa studni, ø2000, H=2000mm - 1 szt.
4 - stopnie złazowe żeliwne - 12 szt
5 - podpora - 2 szt.
6 - zagłębienie w dnie studni
7 - obudowa betonowa włazów B15 - 1500x2800mm
8 - rurociąg tłoczny DN 110 PE, SDR 17.6, PE 100
9 - rurociąg tłoczny DN 125 PE, SDR 17.6, PE 100
10 - przejście szczelne przez ścianę dla średnicy DN 110 - 1 szt
11 - przejście szczelne przez ścianę dla średnicy DN 125 - 2 szt
12 - trójnik kołnierzowy Dn 125/100 nr kat. 8510 f-my "HAWLE" - 1 szt.
13 - zawór zwrotny AWASTOP f-my "STRATE" Dn 100 - 1 szt
14 - zawór zwrotny AWASTOP f-my "STRATE" Dn 125 - 1 szt.
15 - zasuwa nożowa Dn 100 nr kat. 3600 f-my "HAWLE" - 2 szt.
16 - zasuwa nożowa Dn 125 nr kat. 3600 f-my "HAWLE" - 2 szt.
17 - czyszczak rewizyjny kołnierzowy typu RS z zaworem hydrantowym PN10, Dn 100, f-my "COROL" - 1 szt.
18 - Kołnierz specjalny "SYSTEM 2000" Dn 125/125 f-my "HAWLE" nr kat. 0400- 2 szt
19 - Kołnierz specjalny "SYSTEM 2000" Dn 100/110 f-my "HAWLE" nr kat. 0490 - 1 szt.

ARKUSZ NR 11

Pracownia Projektowo – Usługowa
Halina Nowak
66-400 Gorzów Wlkp ul. Pomorska 34
tel. 0-95 7325 103 ; fax 0-957 324 795
e-mail: pracownia@ppuhn.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

	podpis
ASYSTENT: mgr inż. T. Chmiel mgr inż. J. Mańczij	
PROJEKTANT: upr. bud. 11/GW/96 mgr inż A. Strzelecki	
PROJEKTANT: upr. bud. 130/75 Zg mgr inż. H. Nowak	
SPRAWDZAJĄCY: upr. bud. 114/01/DGW mgr inż M. Kucharski	

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna - rurociągi tłoczne na trasie: Pieski - Kursko - Zamostowa Gorzyca - Wojciechówek - O.Ś. w Św. Wojciechu — SPADEM: P.W.
BRANŻA: SANITARNA

RYSUNEK: *Rysunek szczegółowy Komora zasuw - Kz3* — NR RYS: 38
SKALA: 1:20 — MIEJSCE I DATA: Gorzów Wlkp. 07.2004 r — NR PROJEKTU: K-2/03