

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. (95) 741-22-27, 741-22-28, fax (95) 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz/
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

NS.HK.431.OO.7.2020

Międzyrzecz, dnia 20 stycznia 2020 r.

Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

URZĄD MIEJSKI
MIĘDZYRZECZ
23. 01. 2020
WPŁYNEŁO - Nr 01140
Ilość załączników (kartek):.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **wydaje okresową ocenę jakości wody z indywidualnego ujęcia wody szpitala w gminie Międzyrzecz zarządzanego przez Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu. Ujęcie wody zaopatrzuje w wodę mieszkańców ul. Poznańskiej 109, ul Leśnej oraz budynki na terenie szpitala.**

Indywidualne ujęcie wody szpitala:

na podstawie:

- sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przez szpital : 4 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbka w zakresie parametrów grupy B, stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości manganu w próbce wody pobranej w dniu 24.09.2019 r., kolejne badania wody potwierdziły jakość wody spełniającą wymagania sanitarne;
- prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu: 4 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbka w zakresie parametrów grupy B – stwierdzono przekroczenie najwyższej zalecanej wartości mętności w próbce wody pobranej w dniu 1.07.2019 r., kolejne badania wody potwierdziły jakość wody spełniającą wymagania sanitarne; stwierdzono również przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w próbce wody pobranej w dniu 04.11.2019 r. ,
- analizy podejmowanych działań naprawczych - prowadzone działania naprawcze tj. : chlorowanie sieci oraz ujęć wody, czyszczenie zbiornika oraz aeratora, wymiana pierścieni

niepodlega

napowietrzających w aeratorze doprowadziły do uzyskania jakości wody spełniającej wymagania sanitarne;

woda warunkowo przeznaczona do spożycia przez ludzi z indywidualnego ujęcia wody Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu z powodu przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w dniach od 08.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

Ocena powyższa służy do przekazania właściwemu wójtowi/burmistrzowi informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Otrzymują:

① Adresat

2. HK a/a

Do wiadomości:

1. Samodzielny Publiczny

Szpital dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych

ul. Poznańska 109

66 - 300 Międzyrzecz

R. Ponecman
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyrzeczu
lek. med. Jarosław Marcela