


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. 95 741-22-27, 741-22-28, fax 95 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/międzyrzecz
e-mail: pssemiędzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 25 listopada 2019 r.

NS.HK.431.55.1.2019

DECYZJA Nr HK – 111/2019
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu

Zobowiązany:

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz

Dot. indywidualnego ujęcia wody szpitala.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanego datowanego na dzień 22 listopada 2019 r. znak SPSNPCH-OTG-0704-6/19 zmieniam swoją decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu z dnia 08 listopada 2019 r. Nr HK-111/2019 w części dotyczącej terminu wykonania obowiązków, w ten sposób, że:

1. Doprowadzenie jakości wody z indywidualnego ujęcia szpitala pod względem zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C do wymagań zalecanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) .
2. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu o podjętych działaniach naprawczych w przedmiotowej sprawie oraz przedstawieniu wyników badania próbek wody z w/w ujęcia wody, które świadczyć będą o skuteczności przeprowadzonych działań

przedłużam do dnia 31 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie:

W dniu 08 listopada 2019 r. wydano decyzję o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia z indywidualnego ujęcia Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu w której zobowiązano stronę do wykonania obowiązków polegających na doprowadzeniu jakości wody z indywidualnego ujęcia szpitala pod względem zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C do wymagań zalecanych w

niepodległa

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) oraz poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu o podjętych działaniach naprawczych w przedmiotowej sprawie oraz przedstawieniu wyników badania próbek wody z w/w ujęcia, które świadczyć będą o skuteczności przeprowadzonych działań w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu wydał komunikat w dniu 08 listopada 2019 r. iż woda jest przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Strona, pismem datowanym na dzień 22 listopada 2019 r. znak SPSNPCH-OTG-0704-6/19 poinformowała o podjętych dotychczas działaniach naprawczych prowadzonych w celu doprowadzenia jakości wody z indywidualnego ujęcia wody szpitala do wymagań zalecanych w ww. rozporządzeniu tj. wykonaniu chlorowania instalacji sieci wodnej szpitala i studni głębinowych.

Zarządca w/w ujęcia w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody po wykonaniu działań naprawczych pobrał w dniu 18.11.2019 r. wodę do badań w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów z punktu stacja uzdatniania wody. Wyniki badań wody wykazały dalsze przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – wynik 120jtk/ml – powiadomienie o przekroczeniu (14584096) przekazane z laboratorium SGS Polska sp. z o.o. z dnia 21.11.2019r.

Dotychczas prowadzone działania naprawcze spowodowały zmniejszenie zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie, lecz w dalszym ciągu nie odpowiada ona wymaganiom zalecanym w/w rozporządzeniu, w związku z tym zarządca ujęcia wody pismem z dnia 22 listopada 2019 r. znak SPSNPCH-OTG-0704-6/19 wniósł o przedłużenie terminu realizacji decyzji Nr HK-111/2019.

Zobowiązany przewiduje, że w ww. terminie uzyska jakość wody z indywidualnego ujęcia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu odpowiadającą wymaganiom pod względem zawartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C zalecanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poprzez dalsze prowadzenie działań naprawczych m.in. chlorowanie oraz czyszczenie głównego zbiornika wodnego.

Zgodnie z przepisem art.155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której Strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu podejmując niniejszą decyzję wziął pod uwagę fakt, że aczkolwiek strona nie wywiązała się z obowiązków zawartych w pkt. 1 i 2 powołanej wyżej decyzji w określonym czasie to czyni starania w kierunku zapewnienia właściwej jakości wody podawanej z indywidualnego ujęcia szpitala, czym wykazała przesłankę wynikającą z art.155 K.p.a tj: istnienie jej słusznego interesu.

Dlatego też, uznając motywy przytoczone we wniosku za słuszne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu przychylił się do prośby o przedłużenie terminu.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

Pouczenie :

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Szpital
Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
ul. Poznańska 109 , 66-300 Międzyrzecz

2. HK a/a

Do wiadomości:

- ① Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz



PAŃSTWOWY POWATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Międzyrzeczu

lek. med. Jarosław Marcela