

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W MIĘDZYRZECZU



66-300 Międzyrzecz, Osiedle Centrum 16
tel. (95) 741-22-27, 741-22-28, fax (95) 741-27-87
www.edu.wsse.gorzow.pl/miedzyrzecz/
e-mail: pssemiedzyrzecz@wsse.gorzow.pl
NIP: 596-10-51-461

WGK
24.02.2021

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYRZECZU

Międzyrzecz, dnia 18 lutego 2021 r.

NS.HK.431.OO.7.2021



Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **wydaje okresową ocenę jakości wody z indywidualnego ujęcia wody szpitala w gminie Międzyrzecz zarządzanego przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Ujęcie wody zaopatrzuje w wodę mieszkańców ul. Poznańskiej 109, ul Leśnej oraz budynki na terenie szpitala.**

Indywidualne ujęcie wody szpitala:

na podstawie:

- sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przez szpital : 4 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbka w zakresie parametrów grupy B, stwierdzono przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w próbce wody pobranej w dniu 10.06.2020 r.,
- prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu: 4 próbki w zakresie parametrów grupy A i 1 próbka w zakresie parametrów grupy B – stwierdzono przekroczenie najwyższej zalecanej wartości mętności w próbce wody pobranej w dniu 27.01.2020 r., stwierdzono również przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w próbce wody pobranej w dniu 06.07.2020 r. ,
- analizy podejmowanych działań naprawczych - prowadzone działania naprawcze tj. : chlorowanie sieci oraz czyszczenie zbiornika doprowadziły do uzyskania jakości wody spełniającej wymagania sanitarne;

niepodlega